

施設排ガス測定データ

| 2022年 10月 | | 一酸化炭素 (ppm) | | | | | | 硫黄酸化物 (ppm) | | | | | | 塩化水素 (ppm) | | | | | | ばいじん (g/m ³ N) | | | | | | 窒素酸化物 (ppm) | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 最大 | | 最小 | | 平均 | | 最大 | | 最小 | | 平均 | | 最大 | | 最小 | | 平均 | | 最大 | | 最小 | | 平均 | | 最大 | | 最小 | | 平均 | |
| | | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 | 1号 | 2号 |
| 1 | 土 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 21 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 38 | 22 | 7 | 27 | 20 |
| 2 | 日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 25 | 9 | 9 | 14 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 36 | 25 | 10 | 28 | 23 |
| 3 | 月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 24 | 8 | 11 | 16 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 39 | 24 | 8 | 28 | 23 |
| 4 | 火 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 21 | 7 | 7 | 16 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 38 | 26 | 9 | 28 | 21 |
| 5 | 水 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 24 | 5 | 7 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 35 | 23 | 9 | 27 | 21 |
| 6 | 木 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 20 | 6 | 8 | 14 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 36 | 15 | 10 | 27 | 22 |
| 7 | 金 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | 23 | 9 | 9 | 13 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 36 | 24 | 7 | 27 | 19 |
| 8 | 土 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 24 | 9 | 9 | 14 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 39 | 22 | 10 | 27 | 22 |
| 9 | 日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 25 | 9 | 10 | 14 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 34 | 22 | 7 | 25 | 20 |
| 10 | 月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 18 | 27 | 10 | 6 | 13 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 39 | 23 | 9 | 27 | 22 |
| 11 | 火 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 26 | 7 | 5 | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 32 | 24 | 16 | 28 | 26 |
| 12 | 水 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 2 | | 4 | | 16 | | 7 | | 10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 32 | | 21 | | 27 | |
| 13 | 木 | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | 2 | | 4 | | 16 | | 9 | | 13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 31 | | 22 | | 27 | |
| 14 | 金 | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | 2 | | 4 | | 26 | | 7 | | 13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 32 | | 24 | | 28 | |
| 15 | 土 | 1 | | 1 | | 1 | | 5 | | 3 | | 4 | | 19 | | 10 | | 16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 31 | | 25 | | 28 | |
| 16 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 月 | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | | 立上げ | |
| 18 | 火 | 4 | | 2 | | 3 | | 6 | | 3 | | 4 | | 12 | | 7 | | 9 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 31 | | 16 | | 27 | |
| 19 | 水 | 2 | | 2 | | 2 | | 7 | | 2 | | 5 | | 15 | | 10 | | 12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 32 | | 2 | | 20 | |
| 20 | 木 | 2 | | 1 | | 2 | | 7 | | 2 | | 5 | | 20 | | 10 | | 14 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 31 | | 23 | | 27 | |
| 21 | 金 | 2 | | 1 | | 2 | | 7 | | 1 | | 5 | | 24 | | 10 | | 16 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30 | | 17 | | 27 | |
| 22 | 土 | 2 | | 1 | | 1 | | 6 | | 3 | | 5 | | 16 | | 9 | | 13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30 | | 24 | | 27 | |
| 23 | 日 | 2 | | 1 | | 1 | | 6 | | 2 | | 5 | | 23 | | 12 | | 17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 30 | | 23 | | 26 | |
| 24 | 月 | 2 | | 1 | | 1 | | 7 | | 1 | | 4 | | 30 | | 9 | | 17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 27 | | 16 | | 24 | |
| 25 | 火 | 5 | | 1 | | 1 | | 6 | | 2 | | 3 | | 25 | | 9 | | 14 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 31 | | 22 | | 27 | |
| 26 | 水 | 2 | | 1 | | 1 | | 14 | | 2 | | 4 | | 20 | | 9 | | 13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 31 | | 27 | | 29 | |
| 27 | 木 | 2 | 立上げ | 1 | 立上げ | 1 | 立上げ | 6 | 立上げ | 2 | 立上げ | 4 | 立上げ | 26 | 立上げ | 13 | 立上げ | 19 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 0.00 | 立上げ | 32 | 立上げ | 26 | 立上げ | 30 | 立上げ |
| 28 | 金 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 19 | 12 | 9 | 15 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 38 | 25 | 7 | 29 | 23 |
| 29 | 土 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 26 | 8 | 8 | 17 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 40 | 26 | 10 | 30 | 23 |
| 30 | 日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 26 | 10 | 5 | 15 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 37 | 25 | 9 | 30 | 24 |
| 31 | 月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 26 | 26 | 13 | 9 | 19 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 38 | 26 | 9 | 30 | 22 |
| 最大 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 30 | 27 | 13 | 11 | 19 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 40 | 27 | 16 | 30 | 26 |
| 最小 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | 5 | 3 | 9 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 32 | 2 | 7 | 20 | 19 |
| 平均 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 24 | 9 | 8 | 14 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31 | 37 | 22 | 9 | 27 | 22 |
| 自主規制値 | | 30 ppm | | | | | | 20 ppm | | | | | | 50 ppm | | | | | | 0.01 g/m ³ N | | | | | | 50 ppm | | | | | |
| 法規制値 | | 30 ppm | | | | | | 3,500 ppm相当 | | | | | | 430 ppm | | | | | | 0.04 g/m ³ N | | | | | | 250 ppm | | | | | |
| ※ 備考 | | 運営管理に基づき | | 2号炉 | | 10月11日立下げ | | 2号炉 | | 10月27日立上げ | | 1号炉 | | 10月17日立上げ | | | | | | | | | | | | | | 休炉 | | | |
| | | 設備保全に伴い | | 1号炉 | | 10月15日立下げ | | 1号炉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |