施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2021年 3月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	月	1	2	1	1	1	2	8	7	3	3	6	5	32	26	12	10	20	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	34	8	8	19	18
2	火	1	2	0	2	1	2	7	7	1	1	4	3	27	22	1	7	17	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	28	7	6	16	18
3	水	1	2	0	1	1	1	7	5	1	1	4	3	28	24	4	4	18	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	31	9	5	18	15
4	木	1	4	0	1	1	2	7	6	1	2	4	4	30	29	1	9	19	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	29	7	8	18	17
5	金	1	2	1	1	1	2	6	11	2	1	4	3	31	26	13	4	22	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	30	13	9	20	18
6	土	1	2	1	1	1	2	7	7	3	2	5	5	32	28	17	9	25	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	34	11	7	18	15
7	日	1	2	0	1	1	2	6	5	0	1	3	3	30	31	1	11	20	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27	29	8	7	16	17
8	月	5	2	1	1	1	2	6	4	1	1	3	2	28	24	2	7	17	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	30	10	9	18	19
9	火	5	2	0	1	1	2	7	7	1	1	5	4	32	32	5	8	23	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25	30	9	7	19	17
10	水	1	2	0	1	1	2	8	6	3	1	5	3	28	32	11	9	20	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	34	9	5	19	16
11	木	1	2	0	1	1	2	8	6	1	1	4	4	30	26	5	6	19	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	30	9	5	19	17
12	金	1	2	1	2	1	2	8	7	1	2	5	5	35	30	3	7	19	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	32	9	5	18	18
13	土	1	2	0	1	1	2	8	8	3	4	6	7	31	32	7	18	23	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	29	7	7	18	18
14	日	1	2	0	1	1	2	8	8	3	3	6	5	32	34	10	22	25	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	37	11	7	18	18
15	月	1	2	0	1	1	2	8	7	1	1	5	4	36	32	2	11	26	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	31	9	8	17	18
16	火	1	2	1	1	1	2	8	7	3	3	6	5	31	30	10	10	23	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	34	9	8	18	17
17	水	1	2	0	1	1	2	8	7	1	3	5	5	34	32	4	17	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	28	9	10	18	19
18	木	1		1		1		8		0		3		31		3		21		0.00		0.00		0.00		28		12		20	
19	金	2		1		1		8		2		5		29		8		21		0.00		0.00		0.00		27		10		18	
20	土	1		1		1		7		2		5		32		8		20		0.00		0.00		0.00		27		14		20	
21	日	1		1		1		8		5		7		31		11		19		0.00		0.00		0.00		24		16		20	
22	月	1		0		1		9		1		5		33		3		19		0.00		0.00		0.00		26		11		19	
23	火	2		1		1		8		2		4		32		4		20		0.00		0.00		0.00		25		16		21	
24	水	2		1		1		6		0		2		31		1		14		0.00		0.00		0.00		35		11		21	
25	木	2		1		2		6		1		2		32		0		15		0.00		0.00		0.00		27		14		20	
26	金	3		1		2		5		0		3		31		0		14		0.00		0.00		0.00		35		15		23	
27	土	2		1		1		8		1		5		31		1		22		0.00		0.00		0.00		25		13		20	
28	日	3		1		1		8		3		6		29		9		19		0.00		0.00		0.00		27		18		22	
29	月	2		0		1		8		1		4		35		0		14		0.00		0.00		0.00		28		12		21	
30	火	2		1		1		7		1		5		30		4		22		0.00		0.00		0.00		28		13		20	
31	水	1		0		1		8		2		5		29		4		21		0.00		0.00		0.00		30		17		23	
最大		5	4	1	2	2	2	9	11	5	4	7	7	36	34	17	22	26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	37	18	10	23	19
最小		1	2	0	1	1	1	5	4	0	1	2	2	27	22	0	4	14	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24	28	7	5	16	15
平均		2	2	1	1	1	2	7	7	2	2	5	4	31	29	5	10	20	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	31	11	7	19	17
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.04 g/m³N						250 ppm					

※ 備考

設備保全に伴い　　2号炉　　3月17日立下げ

休炉