

施設排ガス測定データ

2023年 4月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m ³ N)						窒素酸化物 (ppm)						
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	
1	土	2		1		2		6		1		4		32		7		23		0.00		0.00		0.00		36		29		35	
2	日	2		1		1		8		3		6		31		13		23		0.00		0.00		0.00		38		32		35	
3	月	2		1		1		6		3		4		31		12		22		0.00		0.00		0.00		37		25		33	
4	火	2		1		2		6		3		5		31		14		24		0.00		0.00		0.00		39		32		35	
5	水	2		1		2		7		3		5		31		12		23		0.00		0.00		0.00		37		32		35	
6	木	2		1		2		7		3		5		31		19		27		0.00		0.00		0.00		37		28		34	
7	金	2		1		2		7		2		4		38		18		29		0.00		0.00		0.00		37		28		34	
8	土	2		1		2		7		3		5		33		21		29		0.00		0.00		0.00		36		29		34	
9	日	2		1		1		7		2		5		34		22		29		0.00		0.00		0.00		37		32		35	
10	月	2	立上げ	1	立上げ	2	立上げ	7	立上げ	2	立上げ	4	立上げ	33	立上げ	15	立上げ	28	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	38	立上げ	29	立上げ	35	立上げ
11	火	2	3	1	2	2	2	7	7	4	3	6	6	31	12	14	7	25	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	36	29	13	34	32
12	水	2	2	1	2	1	2	9	7	3	3	6	6	29	21	14	7	21	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	36	32	33	35	35
13	木	2	2	1	2	2	2	5	7	1	2	4	4	28	21	14	7	23	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	35	32	32	34	34
14	金	2	7	1	2	1	2	7	8	4	3	5	6	31	21	15	9	25	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	31	31	34	35
15	土	2	2	1	2	1	2	7	7	5	4	6	6	33	26	19	12	28	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	30	33	35	35
16	日	2	2	1	2	1	2	6	7	1	3	4	5	32	26	11	11	25	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	32	34	35	35
17	月	2	2	1	1	1	2	7	7	3	4	6	6	31	24	11	11	22	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	26	28	34	34
18	火	2	2	1	2	1	2	7	8	3	1	5	5	30	26	17	5	24	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	31	33	35	35
19	水	2	2	1	2	1	2	8	7	4	3	6	6	29	25	15	9	23	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	22	28	33	33
20	木	2	2	1	2	1	2	7	8	4	3	6	6	33	23	22	9	28	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	30	25	34	34
21	金	2	2	1	2	1	2	7	7	3	3	5	5	30	23	15	9	24	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	29	32	34	35
22	土	2	2	1	1	1	2	7	6	2	2	5	4	33	28	15	6	25	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	30	32	34	35
23	日	1	2	1	1	1	2	6	7	3	3	5	6	32	27	21	13	29	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	31	32	35	35
24	月	2	2	1	1	1	2	6	7	2	3	4	5	33	34	20	15	28	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	30	32	34	35
25	火	1	2	1	1	1	1	8	7	3	2	5	5	33	30	20	13	27	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	31	32	34	35
26	水	1	2	1	1	1	1	8	8	4	5	6	6	36	28	21	15	29	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	33	31	35	35
27	木	2	2	1	1	1	1	7	8	3	3	6	6	35	23	23	11	29	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	24	27	33	34
28	金	2	2	1	1	1	1	9	7	3	4	6	5	34	29	16	14	29	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	38	28	31	34	35
29	土	2	2	0	1	1	1	8	8	5	4	7	6	33	37	19	14	27	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	27	31	34	35
30	日	1	2	0	1	1	2	8	7	2	2	5	4	34	28	16	9	26	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	31	31	35	35
最大		2	7	1	2	2	2	9	8	5	5	7	6	38	37	23	15	29	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	38	33	34	35	35
最小		1	2	0	1	1	1	5	6	1	1	4	4	28	12	7	5	21	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	22	13	33	32
平均		2	2	1	2	1	2	7	7	3	3	5	5	32	26	16	10	26	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	30	30	34	35
自主規制値		30				ppm		20				ppm		50				ppm		0.01				g/m ³ N		50				ppm	
法規制値		30				ppm		3,500				ppm 相当		430				ppm		0.04				g/m ³ N		250				ppm	
※ 備考	運転管理に基づき 2号炉 4月10日立上げ																									休炉					