

施設排ガス測定データ

2023年 9月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m ³ N)						窒素酸化物 (ppm)						
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	
1	金	1	2	1	2	1	2	7	7	2	2	4	4	25	28	9	12	18	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	23	27	31	33
2	土	1	2	1	2	1	2	6	5	1	1	3	3	28	24	5	5	17	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	27	29	32	33
3	日	1	2	1	2	1	2	6	6	1	1	4	3	30	21	10	5	20	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	28	33	34	34
4	月	1	2	1	2	1	2	7	9	2	1	4	4	29	16	7	4	19	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	25	30	33	34
5	火	5	2	4	2	4	2	6	6	5	1	6	3	16	23	6	2	10	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	36	16	32	23	34
6	水	3	4	1	2	2	2	7	4	4	1	6	3	21	16	6	2	14	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	36	18	28	31	33
7	木	1	2	1	1	1	1	7	6	3	2	6	4	24	19	11	6	17	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	24	26	31	31
8	金	1	2	1	1	1	1	7	5	3	2	5	3	29	19	11	6	18	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	36	29	24	34	32
9	土	1	2	1	1	1	1	6	4	2	1	4	2	31	27	13	6	22	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	28	28	34	33
10	日	1	1	1	1	1	1	7	6	4	2	6	5	23	26	13	10	17	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	28	23	32	33
11	月	1	1	1	1	1	1	7	7	1	2	4	4	26	22	4	5	13	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	20	23	31	33
12	火	4	2	1	1	1	1	7	6	1	1	3	3	24	16	7	4	13	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	18	27	30	32
13	水	1	2	1	1	1	1	6	6	3	3	5	4	30	21	12	9	20	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	36	23	25	31	31
14	木	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	4	3	28	24	8	6	20	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	26	27	31	33
15	金	1	2	1	1	1	1	7	5	2	1	4	2	30	25	15	4	21	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	29	27	33	33
16	土	1	2	1	1	1	1	6	7	3	2	5	4	31	25	16	9	22	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	36	25	28	31	34
17	日		2		1		1		4		2		3		17		8		12		0.00		0.00		0.00		38		33		35
18	月		2		1		1		5		1		3		28		5		15		0.00		0.00		0.00		37		13		33
19	火		2		1		1		6		2		4		27		12		20		0.00		0.00		0.00		37		25		34
20	水		2		1		1		6		3		4		31		17		23		0.00		0.00		0.00		36		31		34
21	木		2		1		1		6		1		3		30		12		20		0.00		0.00		0.00		36		33		35
22	金		3		1		2		6		2		4		29		12		22		0.00		0.00		0.00		38		30		34
23	土		2		1		1		5		2		3		30		14		22		0.00		0.00		0.00		37		32		35
24	日		2		1		1		5		2		3		29		12		21		0.00		0.00		0.00		37		24		34
25	月		2		1		1		5		2		3		27		11		19		0.00		0.00		0.00		36		25		34
26	火		2		1		2		6		1		4		26		10		19		0.00		0.00		0.00		36		30		34
27	水		2		1		2		16		2		4		27		12		20		0.00		0.00		0.00		38		29		35
28	木		2		1		2		5		2		3		31		12		20		0.00		0.00		0.00		37		32		34
29	金		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ		立下げ
30	土																														
最大		5	4	4	2	4	2	7	16	5	3	6	5	31	31	16	17	22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	38	29	33	34	35
最小		1	1	1	1	1	1	5	4	1	1	3	2	16	16	4	2	10	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	35	16	13	23	31
平均		2	2	1	1	1	1	7	6	2	2	5	3	27	24	10	8	18	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	24	28	31	33
自主規制値		30				ppm		20				ppm		50				ppm		0.01				g/m ³ N		50				ppm	
法規制値		30				ppm		3,500				ppm 相当		430				ppm		0.08				g/m ³ N		250				ppm	
※ 備考	運転管理に基づき 1号炉 9月16日立下げ 設備保全に伴い 2号炉 9月29日立下げ 休炉 2023年8月分以前の測定データにおいて、ばいじんの法規制値を「0.04g/m ³ N」と記載しておりましたが、正しくは「0.08g/m ³ N」の誤りでした。ここに訂正しお詫び申し上げます。																														