施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2022年 7月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)					
		最 大		最 小		平 均		最 大		最 小		平 均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	金												
2	土												
3	日												
4	月												
5	火												
6	水												
7	木												
8	金												
9	土												
10	日												
11	月												
12	火												
13	水		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ
14	木	立上げ	2	立上げ	2	立上げ	2	立上げ	0	立上げ	0	立上げ	0
15	金	5	2	2	1	3	2	6	6	1	1	3	3
16	土	3	2	2	1	2	1	5	5	2	1	3	3
17	日	2	2	2	1	2	1	7	6	1	1	4	4
18	月	2	2	1	1	1	1	7	6	1	1	3	3
19	火	1	6	1	1	1	1	3	6	1	1	2	2
20	水	1	1	1	1	1	1	4	5	1	1	3	2
21	木	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	3	3
22	金	1	1	1	1	1	1	6	4	1	1	3	3
23	土	1	1	1	1	1	1	6	7	2	1	4	4
24	日	1	1	1	1	1	1	6	10	1	1	4	3
25	月	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	3	3
26	火	2	1	1	1	1	1	6	4	1	1	3	2
27	水	1	2	1	1	1	1	6	7	2	1	4	3
28	木	1	1	1	1	1	1	5	5	0	0	3	2
29	金	1	1	1	1	1	1	6	6	2	2	4	4
30	土	1	2	1	1	1	1	6	5	1	1	3	3
31	日	立下げ	1	立下げ	1	立下げ	1	立下げ	5	立下げ	4	立下げ	5
最大		5	6	2	2	3	2	7	10	2	4	4	5
最小		1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	2	0
平均		2	2	1	1	1	1	6	5	1	1	3	3
自主規制値		30 ppm						20 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当					

2022年 7月		塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)					
		最 大		最 小		平 均		最 大		最 小		平 均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	金												
2	土												
3	日												
4	月												
5	火												
6	水												
7	木												
8	金												
9	土												
10	日												
11	月												
12	火												
13	水		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ
14	木	立上げ	12	立上げ	6	立上げ	9	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00
15	金	19	25	12	12	15	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	土	31	30	15	11	23	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	日	31	25	14	10	23	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	月	24	26	15	11	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	火	21	25	14	10	17	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	水	29	29	11	9	17	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	木	22	20	13	12	17	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	金	23	27	12	12	16	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	土	28	27	15	12	21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	日	30	30	13	9	22	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	月	27	24	12	12	21	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	火	25	20	11	9	16	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	水	29	28	15	5	19	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	木	29	25	12	5	20	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	金	29	31	17	15	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	土	30	30	19	11	25	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	日	立下げ	26	立下げ	25	立下げ	26	立下げ	0.00	立下げ	0.00	立下げ	0.00
最大		31	31	19	25	25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
最小		19	12	11	5	15	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平均		27	26	14	11	20	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自主規制値		50 ppm						0.01 g/m³N					
法規制値		430 ppm						0.04 g/m³N					

2022年 7月		窒素酸化物 (ppm)					
		最 大		最 小		平 均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	金						
2	土						
3	日						
4	月						
5	火						
6	水						
7	木						
8	金						
9	土						
10	日						
11	月						
12	火						
13	水		立上げ		立上げ		立上げ
14	木	立上げ	37	立上げ	6	立上げ	17
15	金	31	37	15	9	26	20
16	土	31	32	25	6	29	19
17	日	32	28	21	8	28	17
18	月	32	32	27	13	29	21
19	火	32	41	16	9	27	25
20	水	30	34	20	4	27	17
21	木	31	33	26	8	29	21
22	金	32	29	23	12	28	22
23	土	31	34	25	7	29	20
24	日	31	37	24	13	29	23
25	月	32	32	18	7	28	19
26	火	31	34	21	4	28	17
27	水	31	37	19	6	28	17
28	木	34	33	22	7	29	17
29	金	32	31	24	6	29	16
30	土	31	37	19	6	28	20
31	日	立下げ	15	立下げ	12	立下げ	14
最大		34	41	27	13	29	25
最小		30	15	15	4	26	14
平均		32	33	22	8	28	19
自主規制値		50 ppm					
法規制値		250 ppm					

※ 備考 運転管理に基づき 2号炉 7月13日立上げ 1号炉 7月14日立上げ
設備保全に伴い 1号炉 7月31日立下げ 2号炉 7月31日立下げ

休炉