

# 施設排ガス測定データ

2024年 5月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	水	1		0		0		7		3		4		30		19		25		0.00		0.00		0.00		37		23		33	
2	木	1	立上げ	0	立上げ	0	立上げ	5	立上げ	2	立上げ	3	立上げ	33	立上げ	14	立上げ	23	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	38	立上げ	28	立上げ	34	立上げ
3	金	1	2	0	1	1	2	5	5	1	1	2	4	28	32	11	16	19	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	30	16	34	30
4	土	2	2	0	0	1	1	5	6	1	1	3	3	31	32	13	16	23	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	27	26	34	33
5	日	2	1	0	0	1	1	5	5	2	1	3	3	33	34	17	17	24	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	15	27	33	33
6	月	1	1	1	0	1	0	4	7	1	1	3	3	28	31	9	17	17	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	31	30	34	34
7	火	1	0	1	0	1	0	7	7	1	1	4	4	27	30	4	10	17	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	26	26	33	32
8	水	1	0	0	0	0	0	5	6	1	1	2	3	24	32	5	11	12	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	36	27	30	34	33
9	木	0	0	0	0	0	0	7	7	1	1	4	4	25	32	5	15	17	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	32	18	34	31
10	金	1	0	0	0	0	0	7	8	2	2	5	4	29	33	13	17	22	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	31	28	34	33
11	土	1	0	0	0	1	0	7	7	2	0	4	3	29	32	15	9	22	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	36	28	25	34	32
12	日	1	1	1	0	1	0	5	6	2	0	3	3	28	29	13	7	19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	30	17	34	31
13	月	1	0	0	0	0	0	7	7	3	0	5	4	29	27	14	9	22	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	24	20	34	31
14	火	1	1	0	0	1	0	5	6	2	1	4	4	25	27	11	13	17	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	23	20	31	30
15	水	2	2	0	0	1	1	5	5	1	2	3	4	26	29	11	10	19	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	36	30	28	33	32
16	木	2	2	1	1	2	1	12	7	0	0	3	4	30	31	6	6	17	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	31	28	34	33
17	金	2	2	1	1	1	1	5	6	1	1	2	3	32	31	10	13	19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	38	30	24	34	33
18	土	3	3	1	1	2	2	3	5	1	1	2	3	28	28	6	12	17	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	26	28	33	35
19	日	2	3	1	1	2	1	6	8	2	3	4	5	28	27	9	10	19	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	23	29	33	34
20	月	2	2	1	1	2	1	5	7	2	2	3	4	21	24	7	7	14	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	31	24	33	33
21	火	2	3	1	1	2	2	6	9	2	2	3	4	20	23	8	7	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	27	28	33	34
22	水	2	2	1	1	2	1	6	8	2	1	4	5	28	24	11	5	18	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	21	29	33	33
23	木	2	2	1	1	2	2	7	7	2	3	4	5	31	31	9	9	18	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	27	29	33	34
24	金	2	2	1	1	2	2	7	6	1	1	3	3	28	19	6	1	15	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	30	29	34	34
25	土	3	2	2	1	2	2	5	7	1	2	3	4	23	28	10	9	16	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	31	25	34	34
26	日	3	3	2	1	2	2	5	7	1	2	3	4	20	24	7	8	12	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	30	34	34	35
27	月	3	5	2	2	2	2	3	9	1	2	2	3	12	21	4	6	7	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	37	30	28	33	33
28	火	3	2	2	2	2	2	5	7	2	4	3	5	25	30	8	20	14	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	17	19	32	33
29	水	2	2	1	1	2	2	6	5	1	2	2	4	20	26	6	8	12	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	27	28	33	33
30	木	2	2	1	1	2	2	4	5	1	1	2	3	23	26	5	5	11	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	26	24	32	31
31	金	2	2	1	1	2	2	6	7	1	1	3	4	15	28	8	5	11	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	35	19	27	33	33
最大		3	5	2	2	2	2	12	9	3	4	5	5	33	34	19	20	25	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	38	32	34	34	35
最小		0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	2	3	12	19	4	1	7	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	15	16	31	30
平均		2	2	1	1	1	1	6	7	1	1	3	4	26	28	9	10	17	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	27	26	33	33
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m <sup>3</sup> N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm相当						430 ppm						0.08 g/m <sup>3</sup> N						250 ppm					
※ 備考	運転管理に基づき 2号炉 5月2日立上げ <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">休炉</span>																														