施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2026年 6月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	月	0	0	0	0	0	0	6	7	1	2	4	4	32	35	13	9	24	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	39	23	23	31	33
2	火	0	0	0	0	0	0	5	7	2	1	3	3	32	29	12	7	21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	19	22	30	30
3	水	0	0	0	0	0	0	7	7	1	4	4	5	33	32	5	15	27	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	10	12	31	30
4	木	0	0	0	0	0	0	6	6	2	2	3	3	33	34	19	17	28	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	29	19	33	31
5	金	0	0	0	0	0	0	5	7	2	1	3	4	32	31	13	13	26	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	25	22	32	31
6	土	0	0	0	0	0	0	6	7	1	3	4	5	33	32	20	21	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	20	20	31	31
7	日	0	0	0	0	0	0	6	6	2	2	4	4	31	32	22	23	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	38	27	21	32	32
8	月	0	0	0	0	0	0	5	6	1	1	3	3	31	29	10	8	21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	19	15	31	27
9	火	0	0	0	0	0	0	6	6	2	1	4	4	30	30	17	9	25	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	36	20	14	29	28
10	水	0	0	0	0	0	0	6	7	3	1	4	4	32	32	21	15	28	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	36	24	17	31	27
11	木	0	0	0	0	0	0	4	5	1	1	2	3	32	32	13	15	24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	37	28	15	31	30
12	金		0		0		0		6		1		3		31		17		23		0.00		0.00		0.00		36		21		31
13	土																														
14	日																														
15	月																														
16	火																														
17	水																														
18	木																														
19	金																														
20	土																														
21	日																														
22	月																														
23	火																														
24	水																														
25	木																														
26	金																														
27	土																														
28	日																														
29	月																														
30	火																														
最大		0	0	0	0	0	0	7	7	3	4	4	5	33	35	22	23	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	39	29	23	33	33
最小		0	0	0	0	0	0	4	5	1	1	2	3	30	29	5	7	21	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	35	10	12	29	27
平均		0	0	0	0	0	0	6	6	2	2	3	4	32	32	15	14	25	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	36	22	18	31	30
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.08 g/m³N						250 ppm					

※ 備考 運転管理に基づき 1号炉 6月11日立下げ 2号炉 6月12日立下げ

休炉