

施設排ガス測定データ

2023年 7月	一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m ³ N)						窒素酸化物 (ppm)						
	最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		
	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	
1	土																														
2	日																														
3	月																														
4	火																														
5	水																														
6	木																														
7	金																														
8	土																														
9	日																														
10	月																														
11	火	立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ	
12	水	6	立上げ	1	立上げ	2	立上げ	5	立上げ	2	立上げ	3	立上げ	15	立上げ	10	立上げ	12	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	32	立上げ	15	立上げ	24	立上げ
13	木	2	3	1	2	2	2	6	7	1	1	3	3	17	26	8	7	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	34	11	19	26	29
14	金	2	2	1	1	1	2	5	5	1	1	2	3	18	18	7	9	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	34	10	14	25	30
15	土	2	2	1	1	2	2	3	5	1	1	2	2	16	16	6	7	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	20	22	30	31
16	日	2	2	1	1	2	2	5	4	1	1	3	3	24	19	10	8	17	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	36	23	30	31	34
17	月	2	2	1	1	2	2	3	3	0	1	1	2	18	17	6	7	11	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	14	25	31	32
18	火	2	2	1	1	2	2	6	5	0	2	2	3	20	22	7	8	13	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	25	20	32	32
19	水	2	2	1	1	2	1	6	5	1	2	3	3	25	17	9	9	16	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	24	30	30	33
20	木	2	2	1	1	2	1	4	5	1	2	3	3	22	20	10	10	16	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	24	23	31	32
21	金	2	2	1	1	1	1	5	5	1	2	2	3	20	20	9	10	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	29	26	33	33
22	土	2	2	1	1	2	2	7	7	1	1	3	4	28	29	12	13	21	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	31	31	34	34
23	日	2	2	1	1	2	2	5	6	0	2	3	4	28	26	8	10	16	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	25	30	33	34
24	月	2	2	1	1	2	1	5	6	1	2	3	3	28	22	9	9	17	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	29	25	33	33
25	火	2	2	1	1	2	1	3	3	1	1	2	2	16	21	6	10	11	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	23	28	33	33
26	水	2	2	1	1	2	2	4	6	1	1	2	3	31	30	10	11	19	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	36	30	31	34	34
27	木	2	2	1	1	2	2	6	5	2	2	4	4	27	30	15	14	19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	25	20	32	33
28	金	2	2	1	1	2	1	5	6	1	2	3	3	30	28	12	14	20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	27	30	33	34
29	土	2	2	1	1	2	1	4	4	0	1	2	3	29	30	10	10	20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	37	27	30	33	34
30	日	2	2	1	1	2	2	6	7	1	2	3	4	27	30	11	15	18	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	25	29	33	34
31	月	2	2	1	1	2	1	6	6	0	1	3	3	29	28	6	12	16	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	38	25	32	34	35
最大		6	3	1	2	2	2	7	7	2	2	4	4	31	30	15	15	21	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	38	31	32	34	35
最小		2	2	1	1	1	1	3	3	0	1	1	2	15	16	6	7	11	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	34	10	14	24	29
平均		2	2	1	1	2	2	5	5	1	1	3	3	23	24	9	10	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	23	26	31	33
自主規制値		30 ppm				20 ppm				50 ppm				0.01 g/m ³ N				50 ppm													
法規制値		30 ppm				3,500 ppm相当				430 ppm				0.04 g/m ³ N				250 ppm													
※ 備考	運転管理に基づき 1号炉 7月11日立上げ 2号炉 7月12日立上げ 休炉																														