施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2023年 3月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	水		2		2		2		7		3		5		28		9		20		0.00		0.00		0.00		31		22		29
2	木		3		2		2		6		3		4		27		12		19		0.00		0.00		0.00		32		21		29
3	金		2		2		2		9		3		5		32		16		26		0.00		0.00		0.00		32		26		30
4	土		3		2		2		6		2		4		31		15		24		0.00		0.00		0.00		31		27		30
5	日		3		2		2		6		3		4		32		14		24		0.00		0.00		0.00		32		27		30
6	月		2		2		2		6		3		4		33		19		26		0.00		0.00		0.00		32		26		30
7	火		2		2		2		6		3		4		30		12		24		0.00		0.00		0.00		32		28		30
8	水		2		2		2		5		1		3		27		5		15		0.00		0.00		0.00		33		25		30
9	木		2		2		2		7		2		4		20		7		14		0.00		0.00		0.00		31		29		30
10	金		3		2		2		6		4		5		26		10		17		0.00		0.00		0.00		31		28		30
11	土	4	3	2	2	3	2	7	6	4	2	6	3	23	26	16	7	20	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	31	28	28	31	30
12	日	3	3	2	2	2	2	7	7	4	2	6	5	26	27	13	11	19	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	32	27	27	30	30
13	月	2	3	1	2	2	2	7	5	1	1	4	3	27	24	9	4	19	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32	33	21	27	29	30
14	火	2	2	1	2	2	2	7	6	2	1	4	4	31	29	14	10	24	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	31	26	26	30	29
15	水	2	2	1	2	1	2	7	6	3	2	6	4	26	25	11	7	20	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	31	25	28	30	30
16	木	1		1		1		6		3		5		26		10		21		0.00		0.00		0.00		33		27		30	
17	金	3		1		1		7		4		5		31		15		21		0.00		0.00		0.00		32		27		30	
18	土	1		1		1		7		5		6		32		16		24		0.00		0.00		0.00		33		28		30	
19	日	1		1		1		7		4		5		31		15		24		0.00		0.00		0.00		32		28		30	
20	月	1		1		1		7		4		6		32		17		24		0.00		0.00		0.00		34		24		30	
21	火	1		1		1		8		5		6		31		19		25		0.00		0.00		0.00		33		27		30	
22	水	1		1		1		7		2		5		32		12		21		0.00		0.00		0.00		33		27		30	
23	木	2		1		1		7		4		5		26		13		22		0.00		0.00		0.00		34		27		32	
24	金	2		1		1		7		4		6		26		15		21		0.00		0.00		0.00		34		28		32	
25	土	1	4	0	2	1	2	6	5	3	3	5	4	30	27	18	10	24	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	34	30	24	33	30
26	日	1	2	1	2	1	2	6	6	3	3	5	5	32	28	17	14	25	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	31	32	34	34
27	月	2	2	0	1	1	2	8	6	3	2	6	5	32	22	19	8	26	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	29	32	34	34
28	火	2	2	1	2	1	2	7	7	4	3	5	6	34	26	24	10	30	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	33	32	35	34
29	水	2	2	1	2	1	2	5	6	2	2	3	4	34	28	18	8	29	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	29	33	34	35
30	木	2	2	1	1	1	2	6	7	3	2	4	5	33	29	15	8	30	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	36	32	30	35	35
31	金	2	立下げ	1	立下げ	1	立下げ	6	立下げ	3	立下げ	4	立下げ	34	立下げ	20	立下げ	28	立下げ	0.00	立下げ	0.00	立下げ	0.00	立下げ	37	立下げ	33	立下げ	35	立下げ
最大		4	4	2	2	3	2	8	9	5	4	6	6	34	33	24	19	30	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	33	33	35	35
最小		1	2	0	1	1	2	5	5	1	1	3	3	23	20	9	4	19	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	31	21	21	29	29
平均		2	2	1	2	1	2	7	6	3	2	5	4	30	27	16	10	24	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	33	28	28	32	31
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.04 g/m³N						250 ppm					

※ 備考 設備保全に伴い 1号炉 3月11日立上げ 2号炉 3月15日立下げ 3月25日立上げ
運転管理に基づき 2号炉 3月31日立下げ

休炉