施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2026年 9月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	火	0	0	0	0	0	0	4	5	1	1	3	3	26	31	13	13	19	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	14	24	29	31
2	水	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	2	2	28	28	10	14	17	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	35	15	19	28	28
3	木	0	0	0	0	0	0	4	7	1	2	2	3	30	32	13	24	22	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	33	17	25	31	30
4	金	0	1	0	1	0	1	5	2	1	2	3	2	29	11	14	6	23	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	30	22	20	30	26
5	土	0	1	0	0	0	0	3	4	1	1	2	2	29	27	18	11	23	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	24	19	31	29
6	日	0	0	0	0	0	0	4	6	1	1	2	2	29	29	15	10	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	33	20	21	30	29
7	月	0	0	0	0	0	0	6	5	1	3	3	4	32	31	14	23	24	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	33	26	15	32	28
8	火	0	立上げ	0	立上げ	0	立上げ	5	立上げ	1	立上げ	2	立上げ	28	立上げ	13	立上げ	19	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	35	立上げ	25	立上げ	31	立上げ
9	水	0	1	0	0	0	0	5	5	1	2	2	4	24	22	14	7	19	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	34	15	9	29	27
10	木	0	0	0	0	0	0	5	9	2	1	3	4	29	26	14	9	22	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	35	14	14	28	28
11	金	0	0	0	0	0	0	5	7	2	2	3	4	30	32	15	12	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	36	17	21	30	30
12	土	0	0	0	0	0	0	4	6	2	1	3	3	30	27	19	10	24	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	34	22	16	28	29
13	日		0		0		0		8		1		4		26		8		19		0.00		0.00		0.00		37		26		33
14	月		0		0		0		4		1		3		23		8		15		0.00		0.00		0.00		36		23		32
15	火		0		0		0		6		1		2		14		5		9		0.00		0.00		0.00		38		25		32
16	水		1		0		0		6		1		3		27		13		21		0.00		0.00		0.00		36		26		32
17	木		0		0		0		6		1		2		26		9		19		0.00		0.00		0.00		35		24		31
18	金		0		0		0		5		1		2		23		10		17		0.00		0.00		0.00		37		20		33
19	土		0		0		0		6		2		3		30		13		20		0.00		0.00		0.00		36		9		29
20	日		0		0		0		5		1		3		29		12		22		0.00		0.00		0.00		36		23		31
21	月		0		0		0		4		0		2		23		8		15		0.00		0.00		0.00		36		18		30
22	火		0		0		0		5		1		3		28		8		18		0.00		0.00		0.00		34		21		29
23	水		4		0		0		3		1		1		12		4		7		0.00		0.00		0.00		36		30		33
24	木		0		0		0		3		1		2		15		6		10		0.00		0.00		0.00		37		16		32
25	金		0		0		0		6		2		4		29		13		22		0.00		0.00		0.00		38		28		33
26	土		0		0		0		8		2		4		30		9		22		0.00		0.00		0.00		37		25		32
27	日		0		0		0		5		2		4		30		11		23		0.00		0.00		0.00		37		21		33
28	月		0		0		0		6		3		4		31		16		24		0.00		0.00		0.00		36		23		32
29	火		0		0		0		5		2		3		26		14		20		0.00		0.00		0.00		36		30		34
30	水		1		0		0		6		2		4		27		12		19		0.00		0.00		0.00		37		9		31
最大		0	4	0	1	0	1	6	9	2	3	3	4	32	32	19	24	24	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	38	26	30	32	34
最小		0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	2	1	24	11	10	4	17	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33	30	14	9	28	26
平均		0	0	0	0	0	0	5	5	1	1	3	3	29	26	14	11	22	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	19	21	30	31
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.08 g/m³N						250 ppm					

※ 備考 運転管理に基づき 1号炉 9月12日立下げ

休炉