施 設 排 ガ ス 測 定 デ ー タ

2026年 7月		一酸化炭素 (ppm)						硫黄酸化物 (ppm)						塩化水素 (ppm)						ばいじん (g/m³N)						窒素酸化物 (ppm)					
		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均		最大		最小		平均	
		1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
1	水																														
2	木																														
3	金																														
4	土																														
5	日																														
6	月																														
7	火																														
8	水																														
9	木	立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ		立上げ	
10	金	2	立上げ	1	立上げ	1	立上げ	2	立上げ	0	立上げ	1	立上げ	32	立上げ	17	立上げ	26	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	0.00	立上げ	35	立上げ	22	立上げ	30	立上げ
11	土	1	2	1	1	1	1	7	6	1	1	4	3	33	31	22	19	30	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	40	19	10	28	26
12	日	1	1	0	1	1	1	5	6	1	1	3	3	34	32	23	14	30	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	17	15	29	29
13	月	1	1	0	1	1	1	4	5	0	1	2	2	31	23	19	11	24	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	33	22	23	30	29
14	火	1	1	1	0	1	1	4	4	0	0	1	2	30	30	18	11	24	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	37	15	14	29	29
15	水	1	1	0	0	1	1	7	6	1	1	3	3	32	31	18	13	28	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	39	13	18	30	30
16	木	1	1	0	0	1	0	5	4	0	0	2	2	30	28	14	11	23	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	33	18	10	28	26
17	金	0	1	0	0	0	0	6	3	2	1	3	2	33	31	20	13	27	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	10	19	30	28
18	土	1	0	0	0	1	0	5	6	2	2	3	3	32	32	22	15	27	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37	35	20	17	29	30
19	日	1	1	0	0	0	0	7	7	3	1	4	4	32	32	21	16	27	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	37	20	18	31	30
20	月	1	1	0	0	0	0	4	4	1	1	2	2	31	27	15	10	24	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	34	13	17	28	29
21	火	1	1	0	0	0	0	5	5	1	1	3	2	29	27	15	12	23	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	37	23	19	30	31
22	水	0	1	0	0	0	1	4	3	2	1	3	2	31	27	19	10	24	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	38	22	21	30	31
23	木	0	1	0	0	0	0	4	3	1	1	2	1	28	22	12	12	22	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	15	23	27	30
24	金	1	0	0	0	0	0	5	4	1	1	2	2	29	32	16	12	22	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	35	12	19	29	29
25	土	1	1	0	0	0	0	3	3	1	1	2	1	29	30	19	13	23	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	14	16	29	28
26	日	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	2	1	35	33	15	11	23	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	33	16	14	27	29
27	月	0	0	0	0	0	0	5	4	2	1	3	2	31	26	18	10	22	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	13	24	30	30
28	火	0	0	0	0	0	0	6	4	1	1	3	2	28	24	14	9	21	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	36	10	12	28	29
29	水	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	2	1	29	21	15	8	21	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	38	14	13	27	28
30	木	0	0	0	0	0	0	5	4	1	1	3	2	31	30	14	7	22	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	36	23	11	29	28
31	金	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	2	1	23	17	10	7	15	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	38	14	22	29	32
最大		2	2	1	1	1	1	7	7	3	2	4	4	35	33	23	19	30	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38	40	23	24	31	32
最小		0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	23	17	10	7	15	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34	33	10	10	27	26
平均		1	1	0	0	0	0	5	4	1	1	3	2	31	28	17	12	24	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	17	17	29	29
自主規制値		30 ppm						20 ppm						50 ppm						0.01 g/m³N						50 ppm					
法規制値		30 ppm						3,500 ppm 相当						430 ppm						0.08 g/m³N						250 ppm					

※ 備考 運転管理に基づき 1号炉 7月9日立上げ 2号炉 7月10日立上げ

休炉